

ATITIKTIES DEKLARACIJA

(techniniai atitikimai statybose)

Nr. 016-03/573-2018

1. Unikalus identifikavimo kodas ir produkto tipas	Pusapvaliai latakai ir detalės, EN 612 – 125/150 – ST – X, Apvalūs lietvamzdžiai ir detalės, EN 612 – 90/100 – ST – X
2. Panaudojimo sritys	Kontroliuojamas lietaus vandens surinkimas nuo stogo rėmo į kanalizaciją, siekiant užkirsti kelią lietaus vandens nutekėjimui ant pastato fasado arba įsiskverbti į požeminį pastato elementą
3. Įmonės pavadinimas, prekės ženklas ir gamintojo adresas	S.C. BILKA STEEL S.R.L. , Henri Coandă Street, N. 17, P.S. 507190, City. Brașov, ROMANIA Phone: 0268 548 117 mobile: 0733 30 30 30; Fax: 0268 548 116, email: office@bilka.ro
4. Gamintojo autorizotas pardavėjas	UAB "Alnida" Basanavičiaus 96, Šiauliai LT 76176, Lietuva
5. Atitiktis patvirtinama nurodant:	Eksplotacinių savybių deklaracija. 016-03/573-2018 "BILKA produktai ir priedai, skirti reguliuoti lietaus vandens nutekėjimui nuo stogų"

6. Užfiksuoti bandymų rezultatai

Bandymai	Testo standartas	Gauti rezultatai	Išvados
1	2	3	4
Poveikis garais ir šiluma (93% RH, 40°C, 720 val.)	SR EN 60068-2-78	<i>Po 720 valandų poveikio, jokios žalos daugiau nei leistina produktui neįfiksuota</i>	ATITINKA
Temperatūros pokyčių poveikio ciklas: 4 val - 35°C, 4 val 100 °C)	SR EN 60068-2-33	<i>Po 25 poveikio ciklų, jokios žalos daugiau nei leistina produktui neįfiksuota</i>	ATITINKA

Laboratorijos atlikusios produkto bandymus adresas: LABORATORY ICECON TEST- S.C. ICECON S.A. Pantelimon Street, N. 266, District 2, Bucharest, Rumunija.

Ši atitikties deklaracija yra išduodama tik gamintojo, sertifikuoto platintojo

Gamintojo vardu pasirašo :

Sebastian Banciu

Komercijos direktorius




BILKA STEEL SRL

Henri Coanda Street No. 17, Brasov

Phone: +40 268.548.117/ Fax: +40 268.548.116

www.bilka.ro / office@bilka.ro

Nr. 016-03/573-2018/ 03.10.2018 rev.0