



1. Termoiziacija;
2. Priešvėjinė termoiziacija;
3. "T" skerspjūvio profilis 110x50x1.8 viduriniam tvirtinimui;
4. "L"-skerspjūvio profilis 40x50x1.8 viduriniam tvirtinimui;
5. Fasadinė plokštė;
6. Kniedė;
7. Savisriegis;
8. Laikiklis "Aloon" (kronšteinas) viengubas L-70;
10. Mūrvinė (nailonas) "Fischer" su varžtu;
11. Termotarpinė "Aloon";
12. Siūlių juosta;
13. Vėdinamas oro tarpas;

21. Skardos lankstiny s – palangė.
22. Skardos lankstiny s palangės tvirtinimui.

- a. Termoiziacinės medžiagos storis;
- b. Priešvėjinės termoiziacinės medžiagos storis;
- c. Minimalus oro tarpas 25 mm;
- d. Fasadinės plokštės storis;
- e. Vertikalaus tvirtinimo žingsnis nurodo gamintojas;
- f. Tarpą tarp plokščių nurodo gamintojas;
- k. Horizontalaus tvirtinimo žingsnis nurodo gamintojas;
- m. "L" –skerspjūvio profilis kampu stabilizavimui Nr14. naudojamas kada atstumas m>200mm